

各類場所消防安全設備檢修及申報作業基準

中華民國 86 年 10 月 6 日消署預字第 86E0789 號函頒

中華民國 86 年 12 月 4 日消署預字第 86E1125 號函修正

中華民國 87 年 8 月 31 日消署預字第 87E1312 號函修正

中華民國 89 年 6 月 26 日消署預字第 89E0911 號函修正

中華民國 95 年 3 月 1 日內授消字第 0950822774 號令修正-第二篇第九章海龍滅火設備第三點規定

中華民國 97 年 4 月 24 日內授消字第 0970821676 號令修正-第二篇第九章海龍滅火設備、增訂第二十一章鹵化煙滅火設備、第二十二章惰性氣體滅火設備

中華民國 98 年 11 月 27 日內授消字第 0980824513 號令修正-第一篇總則、第二篇第一章滅火器、第二章室內消防栓設備、第三章室外消防栓設備、第六章泡沫滅火設備、增訂第二十三章冷卻撒水設備、第二十四章射水設備

第一篇 總則

一、本基準依據消防法施行細則第六條第三項規定訂定之。

二、各類場所消防安全設備之檢修項目如下：

- (一) 滅火器。
- (二) 室內消防栓設備。
- (三) 室外消防栓設備。
- (四) 自動撒水設備。
- (五) 水霧滅火設備。
- (六) 泡沫滅火設備。
- (七) 二氧化碳滅火設備。
- (八) 乾粉滅火設備。
- (九) 海龍滅火設備。
- (十) 火警自動警報設備。
- (十一) 瓦斯漏氣火警自動警報設備。
- (十二) 緊急廣播設備。
- (十三) 標示設備。
- (十四) 避難器具。
- (十五) 緊急照明設備。
- (十六) 連結送水管。
- (十七) 消防專用蓄水池。
- (十八) 排煙設備（緊急昇降機間、特別安全梯間排煙設備、室內排煙設備）。
- (十九) 無線電通信輔助設備。
- (二十) 緊急電源插座。
- (二十一) 鹵化煙滅火設備
- (二十二) 惰性氣體滅火設備
- (二十三) 冷卻撒水設備

(二十四) 射水設備

(二十五) 其他經中央消防主管機關認定之消防安全設備。

三、各類場所消防安全設備之檢查方式如下：

(一) 外觀檢查。

(二) 性能檢查。

(三) 綜合檢查。

四、辦理消防安全設備檢修工作之消防設備師(士)或檢修機構，應製作消防安全設備檢修報告書交付管理權人。檢查結果發現有缺失時，應立即通知管理權人改善。

五、管理權人申報其檢修結果之期限，其為各類場所消防安全設備設置標準規定之甲類場所者，每半年一次，即每年六月三十日及十二月三十一日前申報；甲類以外場所，每年一次，即每年十二月三十一日前申報。至檢修之期限仍依消防法施行細則第六條第一項規定，甲類場所，每半年乙次，甲類以外場所，每年乙次。

前項每次檢修時間之間隔，甲類場所不得少於五個月，甲類以外之場所不得少於十一個月。

管理權人未依限辦理檢修申報，經主管機關限期改善後辦理完畢者，仍應依第一項規定之期限辦理檢修申報，不受前項檢修時間間隔之限制。

六、(刪除)

七、各類場所之管理權人應於申報期間截止日前，委託檢修專業機構或消防法第七條規定之人員辦理檢修，並於檢修完成後十五日內，分別填具消防安全設備檢修申報表及檢附消防安全設備檢修報告書，向當地消防機關申報。

八、建築物依其用途及管理情形，採整棟申報方式申報檢修結果者，應依下列規定辦理：

(一) 有供甲類用途使用者，視同甲類場所辦理。

(二) 未供甲類用途使用者，視同甲類以外場所辦理。

九、未依使用執照用途之違規使用場所，應以其實際用途，辦理檢修申報。

十、經消防機關會勘通過且依建築法規定取得使用執照之合法場所，自取得使用執照日期起計算，甲類場所距申報截止日期在六個月以內者，當次免辦理檢修申報，甲類以外場所距申報截止日期在一年以內者，當次免辦理檢修申報。

十一、檢修報告書上有記載消防安全設備不符合規定項目時，管理權人應加填消防安全設備改善計畫書，併消防安全設備檢修申報表向當地消防機關申報。

十二、(刪除)

十三、消防安全設備檢修申報表、消防安全設備檢修報告書及消防安全設備改善計畫書格式如附表一、二、三。